

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС по Тамбовской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

Тамбовская область, г. Тамбов ул. Железнодорожная д. 14 т.84752712450 ф.84752712450 E-mail:  
gumch@org.tambov.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ТО НД по Сосновскому району УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области**  
(наименование органа государственного надзора)

Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Вокзальная д. 7, тел. 84573226764, E-mail: gpn\_tmb\_32@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 44

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа №2 (МБОУ СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Горбунов Н.В.* *ТО НД по Сосновскому району УНД ГУ* № 83

*МЧС России по Тамбовской области*  
(наименование органа ГПН)

от « 31 » октября 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 21 » ноября 2014 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 21 » ноября 2014 г.

проведена проверка

*Государственный инспектор Пустынникова Мария Ивановна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа №2 (МБОУ СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2), рп. Сосновка,  
ул. Котовского 12*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	пути эвакуации не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимися автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	СНиП 23-05-95	21.08.2015	
2	план эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009	21.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2015 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Пустынникова Мария Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) \_\_\_\_\_ (подпись)

«21» ноября 2014г.

М.И.И.



Предписание для исполнения получил:



«21» ноября 2014г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

директор Ткаченко Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

**Телефон доверия:**  
84752729950